



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "28" 11 2017 року

№ 602-123-20-1/ 36994

Об'єкт експертизи: Вентиляційні системи з рекуперацією тепла (рекуператори) Reventa RV-1, Reventa RV-2, Reventa RV-3, Ventoxx RV-1, Ventoxx RV-2, Ventoxx RV-3, Ventoxx RV-30, Ventoxx V-1, Ventoxx V-2, Ventoxx V-3

виготовлені у відповідності із ДСТУ 3425-96 "Агрегати опалювально-вентиляційні. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 28.25.11-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Децентралізована вентиляція приватних будинків, квартир, офісів, шкіл, дошкільних установ, поліклінік, лікарень, підприємств

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Вентокс", м. Харків, вул. Короленка, буд. 22, тел. 057-750-92-99, e-mail: info@reventa.com.ua, www.reventa.com.ua, www.ventoxx.ru, www.ventoxx.eu, код за ЄДРПОУ 40704307

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ "Вентокс", м. Харків, вул. Короленка, буд. 22, тел. 057-750-92-99, e-mail: info@reventa.com.ua, www.reventa.com.ua, www.ventoxx.ru, www.ventoxx.eu, код за ЄДРПОУ 40704307

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Параметри електромагнітних випромінювань для виробничих приміщень: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц не перевищує 5 кВ/м протягом 8 годин, напруженість магнітного поля промислової частоти 50 Гц при постійному впливі не перевищує 1,4 кА/м протягом 8 годин, що відповідає ДСанПіН 3.3.6.096-2002 "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів"; для населення: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц не перевищує 0,5 кВ/м, що відповідає "Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Мінюсті України 29.08.1996 р. за № 488/1513. Еквівалентний рівень шуму для виробничих приміщень до 80 дБА відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", для житлових та громадських приміщень рівні шуму відповідають вимогам СН 3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вентиляційні системи з рекуперацією тепла (рекуператори) Reventa RV-1, Reventa RV-2, Reventa RV-3, Ventoxx RV-1, Ventoxx RV-2, Ventoxx RV-3, Ventoxx RV-30, Ventoxx V-1, Ventoxx V-2, Ventoxx V-3 за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 3425-96 "Агрегати опалювально-вентиляційні. Загальні технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 22440 від 14 листопада 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
в.о. директора ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



Чернюк В.І